
Communiqué de presse

Incident survenu à l'aéroport Mohammed V de Casablanca :

Le démenti de l'ONEE

Suite à la publication le 1^{er} septembre 2023, par un journal électronique francophone, d'un article intitulé « *Explosion d'un transformateur électrique à l'aéroport Mohammed V de Casablanca : les précisions de l'ONDA* » et compte tenu que le contenu dudit article tient l'Office National de l'Electricité et de l'Eau potable pour responsable de cet incident, nous tenons à apporter les précisions ci-après :

L'Office National de l'Electricité et de l'Eau potable dément ces informations et précise que l'installation siège de l'incident survenu le jeudi 24 août 2023 est propriété de l'ONDA, conformément aux limites de propriété contractuelles entre l'ONEE et l'ONDA.

L'ONEE précise également que la cause de l'interruption de courant n'est pas due à l'explosion du combiné de mesure appartenant à l'ONDA, mais à un court-circuit causé par une intervention d'un technicien de l'ONDA sur cet équipement sous tension et sans respect des consignes et manœuvres de protection et de sécurité nécessaires à observer lors d'une telle intervention. L'intervention sur ce genre d'installation doit se faire Hors Tension pour garantir la sécurité de l'agent intervenant.

Il est à noter également que le personnel de l'ONDA est chargé de la conduite et du contrôle des équipements électriques de son poste électrique qui alimente les installations de l'aéroport Mohammed V de Casablanca.

L'ONEE déplore ce triste incident et présente ses condoléances à la famille du défunt ainsi qu'au personnel de l'ONDA.